



臺灣臺東地方法院 新聞稿

發稿日期：109年9月6日

發稿單位：書記處

連絡人：書記官長 尹玉琪

連絡電話：089-310130*1001 編號：109-005

臺灣臺東地方法院 109年9月4日資訊室機房火警事故新聞稿

109年9月4日晚間9時許，本院院區後方行政大樓4樓資訊室機房發生火警事故。第一時間法警同仁接獲機房自動偵測警報後立即至現場查看有濃煙悶燒狀況，即通報臺東縣警消防局及本院電工，約10分鐘內完成現場排煙、斷電，未造成人員及其他辦公室傷損，機房設備因及時阻絕熱源，也未受波及。

5日上午消防局派員完成現場鑑識，初判為電氣原因。經即調度資訊及行政人員檢視設備逐步清理，修復相關系統，院內網路、審判及行政系統均已恢復正常運作，不影響公務執行及民眾上班日到法院洽公開庭。行政事項除已依資通安全規定完成通報外，接續機房線路及消防安全設施整建均已積極規劃執行。